



避雷針設備凡例

記号	名称	備考
	突針	JIS中型、銅製・クロムメッキ
	端子箱	接続・分岐・接地抵抗測定用、SUS製
	接地銅板	1.5t×900×900(埋設深さ GL-500) 接地抵抗 50Ω以下
	アース棒	測定用、14φ×300
	接続端子	鉄筋・鉄骨用
	接続端子	T型
	避雷導線	2.0×13 PF (28)
	測定用リード線	IV5.5° VE (22)、IV5.5° x2 VE (22)

- 注記 1. 避雷設備は JISA4201-1992「建築物等の避雷設備」を適用する。
 2. 避雷針接地抵抗は接地極総合で10Ω以下とする
 3. 避雷導線は硬鋼より線のこと
 4. 引き下げ導線の間隔は50m以下とする

20.000

20.000

南立面図 S=1:100

東立面図 S=1:100

